

PYTANIE

W kosztorysie Kosztorys - sanitaria i elektryka jest pozycja 172. Zespoły ogrzewczo-wentylacyjne nr 1

Co to ma być?

Centrala wentylacyjna razem z nagrzewnicą uwzględniona w pozycji 161.

Dodatkowa nagrzewnica ścienna uwzględniona w pozycji 149.

Na rysunkach technicznych i w opisie nie ma żadnej informacji o Zespole ogrzewczo-wentylacyjnym nr 1.

ODPOWIEDŹ

Pozycja 172 (zespoły ogrzewczo - wentylacyjne nr 1) dotyczy drugiej nagrzewnicy ściennej. Jedna dotyczy parteru, a druga piętra.